



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Ярославской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

, тел. 4852790809, e-mail: und@76.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому и Некрасовскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

, тел. 4852720185, e-mail: ond_ymr@76.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ

обл Ярославская, г Ярославль, ул Розы Люксембург, Дом 17

(место составления)

« 23 » мая 20 23 г.

старший инспектор ОНДиПР по Ярославскому и Некрасовскому районам капитан вн. сл. Булычев Антон Александрович

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

в помещении обл Ярославская, р-н Ярославский, п Карачиха, ул Школьная, Строение 31

(адрес помещения)

на основании пункта 48 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 проведен профилактический визит в ходе которого проведена профилактическая беседа.

В ходе профилактической беседы контролируемое лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАРАЧИХСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

проинформировано о требованиях, предъявляемых к данному объекту надзора с учетом фактического функционального класса пожарной опасности, соответствию объекта надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий.

По итогам профилактической беседы контролируемому лицу предложены мероприятия, направленные на снижение категории риска:

1. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к содержанию путей эвакуации, эвакуационных выходов, первичным средствам пожаротушения и системам противопожарной защиты. Необходимость прохождения обучения в области пожарной безопасности, проведения целевых инструктажей с персоналом.

-Необходимость разработки инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями раздела XVIII ППР в РФ с учетом специфики работы (п.2 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479, далее ППР в РФ)

-Допуск к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности (п.3 ППР в РФ), в соответствии с приказом №806 от 18.11.2021 «об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

-запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга, если это не предусмотрено проектной документацией п.8 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479

- в местах установки приемно-контрольных приборов пожарной сигнализации должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений. п.10 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479

-при проведении мероприятия с участием 50 человек и более обеспечить осмотр помещения перед началом мероприятия в части соблюдения мер пожарной безопасности и обеспечить дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях п.21 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479

- запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа п.26 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479

- не допускать превышения нормативного количества одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и или количества, определенного расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при

пожаре. При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв.м на человека.п.22 (г) Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479

Руководителю и лицам ответственным за пожарную безопасность объекта разъяснено о необходимости соблюдения проектных решений при эксплуатации эвакуационных путей и выходов, наличии знаков пожарной безопасности; обеспечения исправного состояния и укомплектованности систем противопожарной защиты объекта (в том числе АУПС и СОУЭ, внутреннее и наружное противопожарное водоснабжение, содержания первичных средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара; эксплуатации систем электроснабжения и электроприборов в соответствии с действующими требованиями и нормам (п.23,30,34,35,36,54,60) Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479

(излагаются предложенные мероприятия, направленные на снижение категории риска,

а также указаны имеющиеся нарушенные обязательные требования пожарной безопасности:

1.Нарушения не выявлены

(указываются имеющиеся нарушенные обязательные требования пожарной безопасности)

директор Соколова Н.А

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

(подпись)

старший инспектор ОНДиПР по Ярославскому и Некрасовскому районам капитан вн. сл. Булычев Антон Александрович



(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

подпись

Копия листа беседы направлена _____

(дата, номер почтового отделения и номер заказного письма, адрес электронной почты)